

Záznam o preventivní požární prohlídce bytových domů

dle § 5 odst. (1) písm. e) zákona č. 133/1985 Sb. a § 12 vyhl. č. 246/2001 Sb.

Majitel objektu: Společenství pro dům Brno - Nový Lískovec Oblá 349/6
 Správce objektu: Družba, stavební bytové družstvo, Ukrajinská 2, 625 00 Brno
 Adresa objektu: Oblá 6
 Kontrola provedena: 2/2023

A:

Osvětlení společných prostor	<u>závady:</u>			
Průchodnost chodby	<u>závady:</u>	nábytek v 3., 4., 6. a 7.NP		
Dveře/požární uzávěry	<u>závady:</u>			
Podlahy společných prostor	<u>závady:</u>			
Schodiště	<u>závady:</u>			
Hrany schodů	<u>závady:</u>			
Zábradlí	<u>závady:</u>			
Úklid ve sklepech/na půdě	<u>závady:</u>	nábytek, mikrovlnná trouba		
Označení únikových cest	<u>je</u>	ne		
Požární poplachové směrnice	<u>jsou</u>	nejsou	<u>aktuální</u>	neaktuální
Hlavní uzávěr vody	<u>přístupný</u>	<u>nepřístupný</u>	<u>označen</u>	neoznačen
Hlavní uzávěr plynu	<u>přístupný</u>	<u>nepřístupný</u>	<u>označen</u>	neoznačen
Hlavní vypínač el. proudu nebo hlavní jistič	<u>přístupný</u>	<u>nepřístupný</u>	<u>označen</u>	neoznačen
požárné bezp. řešení budovy revize vyhrazených zařízení	<u>bylo</u>	<u>nebylo</u>	předloženo není součástí kontroly	

B:

Přenosný hasicí přístroj (PHP)	umístění	kotrola PHP: provedena (P)-neprovedena (N)	Typ
<u>ANO - NE</u>	strojovna výtahů	(P)	S5H
<u>ANO - NE</u>	sklep	(P)	P6
<u>ANO - NE</u>	ostatní	5.NP (P)	P6

Vysvětlivky: P - práškový, V - vodní, S - sněhový, J - jiný

Vitřní hydrantový systém
ANO - NE

Typ:
25D - 52C (S) podlaží:..... 5x 2.NP - 9.NP
 roční kontrola: provedena neprovedena

C: Zjištěné skutečnosti, jiné závady (poznámky):

D: Navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění:

1. Provádět pravidelné kontroly dle vyhl. 246/2001 Sb.
2. Provádět pravidelné zkoušky ZOTK odbornou firmou.
3. Odstranit nábytek a další věci ze společných prostor domu.

Kontrolu provedl:
 Ing. Ivan Pejta, OZO PO č. osv. 71/2008

vedoucí zaměstnanec nebo odpovědná osoba kontrolovaného objektu:

Konečný Miroslav

Jméno a příjmení:

Ivan Pejta
 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
 Lučiny 23/627 00 Brno, e-mail: pejtic@seznam.cz
 IČ: 03738451, DIČ: CZ3604082354
 zapsán v ŽR u MMB, sp.zn. ZU/MMB/0031536/2015

razítko a podpis

Společenství vlastníků Oblá 349/6 Brno
 Sídlo: Oblá 349/6, 634 00 Brno
 IČ 26979179

podpis